



台灣檢驗科技股份有限公司
 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
 飲用水樣品檢測報告

委託單位：國立屏東科技大學
 業別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NPD22403332001~019
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：111年04月20日10時00分
 至：111年04月20日13時50分
 收樣時間：111年04月21日08時25分
 報告日期：111年04月28日
 報告編號：NPD22403332
 聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD22403332001 (獸醫2館1樓(VM109前))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332002 (駐警隊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332003 (行政大樓2樓右側(近會計室))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332004 (行政大樓2樓(副校長室內))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332005 (植醫系1樓中庭)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332006 (休運系1樓(體育室辦公室前))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332007 (休運系1樓(羽球場旁))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332008 (休運系2樓靠教務處(體教2旁))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332009 (課指組二餐)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332010 (動物疾病診斷中心(前棟))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332011 (國際學院3樓茶水間右側)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332012 (電算中心2樓辦公室左側)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332013 (圖書館2樓借書處旁樓梯間, 1-1上方)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332014 (德齋(男生宿舍)後棟2樓左)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332015 (德齋(男生宿舍)後棟2樓右)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332016 (實齋(男生宿舍)3樓右側)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332017 (實齋(男生宿舍)3樓左側左)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332018 (綜合大樓1樓推廣教育處辦公室)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332019 (綜合大樓3樓(應外系357室旁))	<1 (CFU/100mL)	

報告專用章
 台灣檢驗科技股份有限公司
 環境實驗室-台北
 負責人: 李仁燮
 實驗室主管: 郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

飲用水樣品檢測報告

委託單位：國立屏東科技大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD22403332020~038

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：111年04月20日10時00分

至：111年04月20日13時50分

收樣時間：111年04月21日08時25分

報告日期：111年04月28日

報告編號：NPD22403332

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD22403332020 (人文學院2樓(人文學院211室旁))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332021 (綜合大樓2樓(人文學院231室旁))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332022 (智慧農場)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332023 (課指組一餐)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332024 (智齋(女生宿舍)1樓下右)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332025 (智齋(女生宿舍)1樓上左)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332026 (慧齋(女生宿舍)3樓左側左)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332027 (慧齋(女生宿舍)3樓左側右)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332028 (慧齋(女生宿舍)1樓左側右)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332029 (游泳池男更衣室)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332030 (游泳池女更衣室)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332031 (木設系系館1樓134室旁(防焰實驗室))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332032 (管理大樓3樓左側茶水間右)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332033 (管理大樓2樓右側茶水間左)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332034 (環工系1樓走廊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332035 (時尚系2樓右側)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332036 (誠齋(女生宿舍)2樓左側右)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332037 (誠齋(女生宿舍)3樓左側右)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22403332038 (生物機電系(機械工廠2樓))	<1 (CFU/100mL)	

報告專用章
 台灣檢驗科技股份有限公司
 環境實驗室-台北
 負責人：李仁燮
 實驗室主管：郭淑清

頁次(2/3)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

飲用水樣品檢測報告

委託單位：國立屏東科技大學	檢測目的：定期檢測
業別：*	採樣時間：111年04月20日14時00分
樣品特性：水樣	至：111年04月20日14時30分
樣品編號：NPD22403334001~004	收樣時間：111年04月21日08時25分
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：111年04月28日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：NPD22403334
採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號	聯絡人：李宜玲
	電話/傳真：02-2299-3279ext2529 / 02-2299-3261

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。

2.本報告共2頁，分離使用無效。

3.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

孫宏潔



(第1頁，共2頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 5378406

